

Zestawienie urządzeń kotłowni SM Lesko ul. Smolki 8				
Lp	Opis urządzenia	Producent	typ	kpl.
Kk	Kocioł AIC Nesta Chrom NC60WH wraz z osprzętem.	AIC	AIC Nesta Chrom NC60WH, q=56kW	2
	Kolektor kocioł - wymiennik glikolowy DN50	AIC		2
	Pompa obiegu kotłowego	AIC		2
Wk	Wymiennik ciepła obiegu kotłowego	AIC	Secespol LB31-60H-5/4" / 0203-0687	1
Zbk	Zawór bezpieczeństwa obiegu kotłowego	Syr	Syr1915 DN20 d0=14, PSV 3bar	1
Nwk	Naczynie wzbiornicze obiegu kotłowego z zaworem kołpakowym	Reflex	Reflex NG 35 + SU R3/4x3/4	1
NwCO	Naczynie wzbiornicze instalacji CO z zaworem kołpakowym	Reflex	NG140 + SU R1x1	1
Zb	Zawór bezpieczeństwa wymiennika ciepła	Husty	Syr 1915 DN20 d0=14 PSV3bar	1
Po	Pompa obiegowa instalacji CO Hp=56kPa, Vp=3,5m3/h	Grundfos	MAGNA 3 25-120	1
Cp	Ciepłomierz ultradźwiękowy	Kamstrup	Ultra Flow 54 DN25 qp3,5m3/h +Multical 603+	1
Sp	Separator powietrza	Reflex	Exvoid DN40	1
Fo	Filtroodmulnik	Reflex	Exdirt DN40	1
Zk1	Zawór kulowy gwint wewn DN50	Efar	Wkc-1gw DN50	2
Zk2	Zawór kulowy gwint wewn. DN40	Efar	Wkc-1gw DN40	5
Fs1	Filtr siatkowy gwint wewn DN50	Efar	DN50	1
Fs2	Filtr siatkowy gwint wewn DN40	Efar	DN40	1
SUW	Stacja uzdatniania wody	Inwater		1
Zpu	Zestaw przyłączeniowy do uzupełniania ubytków wody	Reflex	Fillset	1
Zlew	Zlew			1
	Komin spalinowy Ø130mm H=16,9m			1
Rg	Reduktor gazu		w zakresie przyłącza gazu	1
Gm	Gazomierz		w zakresie przyłącza gazu	1
Zkg	Zawór kulowy gazu DN4		DN40	1
Gpe	Połączenie elastyczne ,		DN40	2
G1	Detektor metanu ,	Intergaz	DEX12	1
G2	Moduł sterujący	Intergaz	MD-2Z	1
G3	Sygnalizator optyczno akustyczny,	Intergaz	SL21	1
G4	Zawór klapowy samozamykający	Intergaz	MAG3 DN40	1
	Skrzynka gazowa 900 x960x255			1
	Skrzynka gazowa 500 x 510 x 250			1